


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления 308

ОАО «Газпром»

 / В.А. Середенок
подпись, инициалы, фамилия

16.06.2015г.

дата

АКТ

приемочных испытаний установки термогравитационной очистки турбинного масла УГО-1000У

Дюртюлинское ЛПУМГ

2015-06-10

ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Комиссия в составе:

- председателя, Сасина Д.В., главного технолога Управления ОАО «Газпром»

Заместителей председателя:

- Полякова С.Ю., заместителя начальника Лаборатории масел и смазочных материалов ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;

- Колоколова В.Е., генерального директора ООО «Волгоэлектрострой»;

и членов комиссии:

- Гайнанова Т.Р., главного инженера Дюртюлинского ЛПУ МГ

ООО «Газпром трансгаз Уфа»;

- Константинова А.Е., заместителя начальника ПО по ЭКС ООО «Газпром трансгаз Уфа»;

- Насибуллина Х.Х., ведущего инженера СИОТГ ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Уфа»;

- Нагимова И.Р., начальника КС-18А Дюртюлинского ЛПУ МГ

ООО «Газпром трансгаз Уфа»;

- Измайлова Д.Ф., ведущего инженера ПО по ЭКС ООО «Газпром трансгаз Саратов»;

- Любишина В.Ф., начальника ГКС ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»;

- Марценюка Ю.Я., начальника цеха по изготовлению СТГО

ООО «Волгоэлектрострой»;

- Барынкина В.Е., заместителя генерального директора по развитию

ООО «Волгоэлектрострой»,

назначенная приказом по ООО «Волгоэлектрострой» №25-п от 28.05.2015 с дополнением от 05.06.2015, в период с 09.06.2015 по 10.06.2015

провела приемочные испытания установки термогравитационной очистки турбинного масла УГО-1000У, в соответствии с согласованной и утвержденной программой и методикой испытаний.

1. Приемочная комиссия отмечает:

1.1. Установка УГО-1000У укомплектована в соответствии с прилагаемым паспортом и полностью соответствует требованиям безопасности;

1.2. Замечания и предложения, изложенные в Акте и протоколе от 28.04.2015, по доработке документации устранены;

1.3. Установка УГО-1000У прошла приемочные испытания в полном объеме в соответствии с программой и методикой приемочных испытаний.

2. Приемочная комиссия рекомендует:

2.1. Установку УГО-1000У к серийному производству и применению на компрессорных станциях ОАО «Газпром».

2.2. Представить для согласования в ОАО «Газпром» проект технических условий 3617-003-83702395-2015.


Приложение: протокол приемочных испытаний, на 13 л.

Председатель комиссии



Сасин Д.В.


Заместители председателя



Поляков С.Ю.

Колоколов В.Е.

Члены комиссии



Гайнанов Т.Р.

Константинов А.Е.

Насибуллин Х.Х.

Нагимов И.Р.

Измайлов Д.Ф.

Любишин В.Ф.

Марценюк Ю.Я.

Барынкин В.Е.